



ГЛАВА ГОРОДА ПРОТВИНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2011 № 542

Об утверждении Порядка приёма и эксплуатации узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя у абонентов ОАО «ПРОТЭП»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения установки, надлежащей эксплуатации приборов учёта, их сохранности, своевременной замены

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок приёма и эксплуатации узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя у абонентов ОАО «ПРОТЭП» (Приложение).

Общему отделу (Зубрицкая Е.А.):

2.1.Направить настоящее постановление с приложением в газету «Протвино сегодня» для опубликования.

2.2.Направить данное постановление с приложением в МУП «ЖКХ», ОАО «ПРОТЭП», МУП «УЭ», отдел городского хозяйства.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Рыбакова Г.С.

Глава города А.В. Баженов

Приложение

*к постановлению Администрации г. Протвино
от 05.08.2011 № 542*

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ЭКСПЛАТАЦИИ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У АБОНЕНТОВ ОАО «ПРОТЭП»

Введение.

Разработка и введение в действие настоящего Порядка обусловлены необходимостью своевременного исполнения требований Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального Закона РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Часть 6 статьи 19 Закона «О теплоснабжении» устанавливает, что организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя может включать в себя:

- установку приборов учета;
 - эксплуатацию приборов учета, в том числе снятие показаний приборов учета и передачу их заказчикам данной услуги, поверку, техническое обслуживание и замену приборов учета.
- Частью 7 статьи 13 Закона «Об энергосбережении...» на собственников приборов учёта используемых энергетических ресурсов возложена обязанность по обеспечению надлежащей эксплуатации приборов учёта, их сохранности, своевременную замену, а часть 8 этой же статьи устанавливает, что действия по установке, замене, эксплуатации приборов учёта вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ для осуществления таких действий.

Кроме того, частью 12 статьи 13 Закона «Об энергосбережении...» установлено, что с 01 января 2012 года энергоснабжающие организации при выявлении фактов невыполнения собственниками приборов учета используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета и неустранении такого невыполнения до истечения двух месяцев с момента его выявления также обязаны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета. Собственники этих приборов учета обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на их эксплуатацию, а в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.

1. Общие положения.

1.1. Требования настоящего Порядка распространяются на потребителей тепловой энергии (далее - Абонентов), заключивших или намеревающихся заключить с ОАО «ПРОТЭП» договор на поставку тепловой энергии (далее – Договор).

1.2. Расчеты Абонентов с ОАО «ПРОТЭП» за полученное ими тепло осуществляются на основании показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя, установленных у Абонента и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

1.3. Взаимные обязательства ОАО «ПРОТЭП» и Абонента по расчетам за тепловую энергию и теплоноситель, а также по соблюдению режимов отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителя определяются договором на отпуск и потребление тепловой энергии (далее - Договор).

1.4. При оборудовании и эксплуатации узлов учета тепловой энергии и теплоносителя необходимо руководствоваться следующей действующей нормативной и технической документацией:

- Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя (утверждены Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 12.09.1995 г.);
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115);
- Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 7 мая 1992 г.);
- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4871-1 «Об обеспечении единства средств измерений»;
- руководства по эксплуатации заводов - изготовителей на комплекты приборов и отдельные приборы учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя;
- настоящим Порядком.

1.5. ОАО «ПРОТЭП» не вправе дополнительно требовать от Абонента установки на узле учета приборов, не предусмотренных проектной документацией, требованиями настоящего Порядка и указанных выше Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

Абонент по согласованию с ОАО «ПРОТЭП» имеет право для своих технологических целей дополнительно устанавливать на узле учета приборы для определения количества тепловой энергии и теплоносителя, а также для контроля параметров теплоносителя, не нарушая при этом технологию коммерческого учета и не влияя на точность и качество измерений.

Показания дополнительно установленных приборов не используются при взаимных расчетах.

1.6. При возникновении разногласий по техническим вопросам организации и ведения учета тепловой энергии и теплоносителя их урегулирование передается в территориальный орган Ростехнадзора или решается в судебном порядке.

1.7. Все работы по оборудованию узла учета должны выполняться только организациями, являющимися членами саморегулируемой организации (СРО) и имеющими свидетельство о допуске к виду работ «Устройство наружных сетей теплоснабжения».

2. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у Абонента

2.1. Допуск в эксплуатацию узлов учета Абонента (как первично, так и перед началом каждого отопительного сезона) осуществляется представителем ОАО «ПРОТЭП» в присутствии представителя Абонента, о чем составляется соответствующий акт (Приложение 1). Акт составляют в 2-х экземплярах, один из которых получает представитель Абонента, а второй - представитель ОАО «ПРОТЭП».

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у Абонента должен быть утвержден генеральным директором ОАО «ПРОТЭП» или уполномоченным им лицом.

Для допуска узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель Абонента должен предъявить:

- принципиальную схему теплового пункта;
 - проект на узел учета, согласованный с ОАО «ПРОТЭП»;
 - подлинники паспортов на приборы узла учета;
 - руководства по эксплуатации на приборы учета (если завод-изготовитель выпустил их отдельно от паспортов);
 - документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя;
 - договор на сервисное обслуживание приборов учета, заключённый со специализированной организацией (состоящей в СРО и имеющей свидетельство о допуске к виду работ «Устройство наружных сетей теплоснабжения»);
 - приказ о назначении ответственного за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета;
 - смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.
- 2.2. При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:
- соответствие заводских номеров на приборы учета с указанными в их паспортах;
 - соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета значениям измеряемых параметров;
 - уровень предусмотренной программным обеспечением прибора константы – договорной температуры холодной воды;

- наличие пломб заводов-изготовителей;
 - соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;
 - качество монтажа средств измерений и линий связи.
- Под качеством монтажа понимается, прежде всего:
- соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;
 - отсутствие протечек;
 - надежность крепления трубопроводов, шкафов, вычислителей, клипс, коробов и других элементов к своим штатным местам;
 - наличие надёжной, без провисаний фиксации кабелей электропитания и линий связи на стенах и потолках (клипсы, коробка и пр.);
 - наличие маркировки на проводах и линиях связи, позволяющей определить назначение линии с любого ее конца;
 - удобный доступ к приборам для их технического обслуживания.

2.3. В случае выявления несоответствия требованиям настоящего Порядка и (или) нормативных документов, перечисленных в п. 1.4 настоящего Порядка, узел учета в эксплуатацию не допускается и в акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов тех нормативных документов, положения которых нарушены.

2.4. При допуске в эксплуатацию узла учета Абонента после получения акта (Приложение 1), представитель ОАО «ПРОТЭП» пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

2.5. Узел учета Абонента считается допущенным к ведению учета полученной тепловой энергии и теплоносителя после подписания Акта представителем ОАО «ПРОТЭП» и представителем Абонента.

Учет тепловой энергии и теплоносителя на основе показаний приборов узла учета Абонента осуществляется с момента подписания акта о его приеме в эксплуатацию.

Решение о допуске или отказе в допуске узла учета тепловой энергии в эксплуатацию при возникновении разногласий между Абонентом и ОАО «ПРОТЭП» организацией принимает территориальный орган Ростехнадзора.

2.6. Вызов Абонентом представителя ОАО «ПРОТЭП» для оформления допуска узла учета осуществляется не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее чем через 10 дней с момента подачи заявки Абонентом.

2.7. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем составляется соответствующий акт (Приложение 2).

3. Эксплуатация узла учета тепловой энергии у Абонента

3.1. Узел учета тепловой энергии у Абонента должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 2.1 настоящего Порядка.

3.2. Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета Абонента несет должностное лицо, назначенное приказом руководителя организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

3.3. Работы по техническому обслуживанию узла учета, связанные с демонтажом, поверкой, монтажом и ремонтом оборудования и линий связи, должны выполняться персоналом специализированных организаций, состоящих в СРО и имеющих свидетельство о допуске к виду работ «Устройство наружных сетей теплоснабжения». При этом монтаж и (или) демонтаж приборов учёта должен выполняться в присутствии их собственника или его представителя. Такие работы должны регистрироваться в журнале технического обслуживания узла учёта, который приобретает собственником и постоянно хранится в помещении узла учёта. При каждом посещении узла учёта представителем специализированной организации, осуществляющей работы по техническому обслуживанию узла учета, он обязан внести в журнал следующие сведения:

- дата посещения;
- цель посещения;
- какая работа была проведена и в чьём присутствии;
- результат проведённой работы;
- подпись и расшифровка подписи.

Сроки и периодичность технического обслуживания приборов учёта должны соответствовать указанным в паспортах заводов-изготовителей.

3.4. Руководитель организации, в ведении которого находится узел учета тепловой энергии Абонента, по первому требованию должен обеспечить беспрепятственный доступ представителям ОАО «ПРОТЭП» и территориального органа Ростехнадзора на его узел учета тепловой энергии.

3.5. Показания приборов узла учета Абонента ежесуточно, в одно и то же время фиксируются в журнале. Рекомендуемая форма дана в Приложении 4. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется актом допуска узла учета в эксплуатацию. К журналу прилагаются записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. При наличии в составе узла учета вычислительного блока с возможностью накопления архивных данных, Абонент может накапливать и хранить показания приборов в электронном виде.

3.6. В срок, определенный Договором, Абонент обязан представить в ОАО «ПРОТЭП» копию журналов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя (или архивные данные с вычислительного блока в предусмотренной Договором форме).

В случае отказа в приеме копии журнала учета тепловой энергии и теплоносителя и записей показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя (или архивных данных с вычислительных блоков), которые используются для расчета с Абонентом за полученные тепловую энергию и теплоноситель, ОАО «ПРОТЭП» должно в 3-дневный срок в письменной форме уведомить Абонента о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящего Порядка и (или) нормативных документов, перечисленных в п. 1.4 настоящего Порядка и Договора.

3.7. Нарушение хотя бы одного из требований эксплуатации, изложенных в технической документации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии Абонента. Время выхода из строя узла учета фиксируется соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом ОАО «ПРОТЭП» и оформляется актом.

Представитель Абонента обязан сообщить в ОАО «ПРОТЭП» данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

3.8. При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (или объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (или объема) теплоносителя и регистрация его параметров на период не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующий выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

3.9. При несвоевременном сообщении Абонентом о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается вышедшим из строя с момента его последней проверки ОАО «ПРОТЭП». В этом случае количество тепловой энергии, масса (или объем) теплоносителя и значения его параметров определяются ОАО «ПРОТЭП» на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты.

3.10. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;
- механического повреждения приборов и элементов узла учета;
- работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе 5 названных в п. 1.4 настоящего Порядка, «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»;
- отсутствие периодического технического обслуживания приборов учёта, организованного в процессе их эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего положения;
- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

При этом п. 3.8 настоящего Порядка на этих Абонентов не распространяется, а расчеты с такими Абонентами осуществляются ОАО «ПРОТЭП» на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки ОАО «ПРОТЭП» узла учета Абонента.

3.11. После истечения срока действия государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя, показания приборов этого узла учета не учитываются при взаимных расчетах между ОАО «ПРОТЭП» и Абонентом. Узел учета считается вышедшим из строя по п. 3.9.

3.12. После восстановления работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя Абонента допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положениями раздела 2 настоящего Порядка, о чем составляется акт по Приложению 2.

3.13. Периодическую проверку узлов учета Абонента осуществляют представители ОАО «ПРОТЭП» и (или) территориального органа Ростехнадзора в присутствии представителя Абонента.

3.14. Абонент имеет право потребовать, а ОАО «ПРОТЭП» обязано предоставить ему результаты расчета количества тепловой энергии, массы (или объема) и параметров теплоносителя, выполненного в соответствии с требованиями названных в п. 1.4 настоящего Порядка «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

Начальник отдела городского хозяйства Е.И. Щербатюк